



ISPITIVANJA

➤ Ispitivanje električnih instalacija

- zaštita od indirektnog napona dodira
- (neprekinutost vodiča)

Propis: Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (N.N. br. 05/10.)

Rok za ispitivanje: svake 4 godine

- otpor izolacije
- (otpor uzemljenja)

Propis: Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (N.N. br. 5/10.)

Rok za ispitivanje: svake 4 godine

- tipkala za isključenje napona

Propis: Zakon o zaštiti od požara, čl. 38. (N.N. br. 92/10., 114/22.)

Rok za ispitivanje: svake godine

- zaštita od statičkog elektriciteta

Propis: Zakon o zaštiti od požara, čl. 38. (N.N. br. 92/10., 114/22.)

Rok za ispitivanje: svakih 6 mjeseci

➤ Ispitivanje radne opreme (strojeva i uređaja/plinski bojleri)

Propis: Zakon o zaštiti na radu, čl. 42. (N.N. br. 71/14., 118/14., 94/18.)

Propis: Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (N.N. br. 16/16., 120/22.)

Rok za ispitivanje: svake 3 godine

NAPOMENA: Rok za ispitivanje KOTLOVNICA: svake godine

➤ Ispitivanje uvjeta u radnoj okolini

- mikroklimatski uvjeti, razina rasvjete i buka na radnom mjestu

Propis: Zakon o zaštiti na radu, čl. 45. (N.N. br. 71/14., 118/14., 94/18.)

Propis: Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (N.N. br. 16/16., 120/22.)

Propis: Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu (N.N. br. 73/21.)

Rok za ispitivanje: svake 3 godine

➤ Ispitivanje učinkovitosti ventilacije

Propis: Zakon o zaštiti od požara, čl. 38. (N.N. br. 92/10., 114/22.)

Propis: Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (N.N. br. 38/89., 69/97.)

Propis: Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (N.N. br. 3/07.)

Rok za ispitivanje: svake 3 godine

➤ Funkcionalno ispitivanje stabilnih sustava za dojavu, gašenje i sprječavanje širenja požara

- sustavi za dojavu požara (vatrodojava)
- sustavi za dojavu prisutnosti plina (plinodojava)
- hidrantska mreža (vanjska i unutarnja)
- sustav za gašenje plinom (FM, CO₂)
- protupožarne zaklopke, protupožarna vrata
- kupole, prozori za odimljavanje

Propis: Zakon o zaštiti od požara, čl. 40. (N.N. br. 92/10., 114/22.)

Rok za ispitivanje: svake godine

➤ Funkcionalno ispitivanje gromobranske instalacije

Propis: Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (N.N. br. 87/08., 33/10.)

Rok za ispitivanje: svake 3 godine

➤ Funkcionalno ispitivanje protupanične rasvjete

Propis: Zakon o zaštiti od požara, čl. 38. (N.N. br. 92/10., 114/22.)

Rok za ispitivanje: svake godine

➤ Periodički i unutarnji pregled (servis) vatrogasnih aparata

Propis: Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. br. 101/11., 74/13.)

Rok za ispitivanje: svake godine



ROKOVI PROPISANIH OBAVEZA U PODRUČJU ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA 03/2025.

AKTI

➤ **Procjena rizika**

Propis: Zakon o zaštiti na radu, čl. 18. (N.N. br. 71/14., 118/14., 94/18.)

Propis: Pravilnik o izradi procjene rizika (N.N. br. 112/14. i 126/19.)

Propis: Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu (N.N. br. 73/21.)

Rok za reviziju: nije utvrđen

➤ **Izrada i revizija Pravilnika o zaštiti na radu**

Propis: Zakon o zaštiti na radu, čl. 19. (N.N. br. 71/14., 118/14., 94/18.)

Rok za reviziju: nakon izmjena u organizaciji

➤ **Izrada i revizija Pravilnika o zaštiti od požara**

Propis: Zakon o zaštiti od požara, čl. 21. (N.N. br. 92/10., 114/22.)

NAPOMENA: *Obveza se odnosi na poslodavce za koje je provedena kategorizacija građevina od strane MUP-a*

Rok za reviziju: nakon izmjena u organizaciji

➤ **Izrada i revizija Plana evakuacije i spašavanja**

Propis: Zakon o zaštiti na radu, čl. 55. (N.N. br. 71/14., 118/14., 94/18.)

Rok za reviziju: nakon izmjena na građevini/u prostoru ili organizaciji

OSPOSOBLJAVANJA

➤ **Osposobljavanje poslodavca ili ovlaštenika poslodavca za obavljanje poslova ZNR**

Propis: Zakon o zaštiti na radu, čl. 29. (N.N. br. 71/14., 118/14., 94/18.)

Propis: Pravilnik o osposobljavanju iz ZNR i polaganju stručnog ispita (N.N. br. 142/21.)

NAPOMENA: *Odnos poslodavca i ovlaštenika mora se utvrditi u pisanom obliku (Odluka o imenovanju); Ovlaštenik poslodavca mora obavljati rukovodeće poslove*

Rok za osposobljavanje: odmah po imenovanju, svakih 5 godina

➤ **Osposobljavanje radnika za rad na siguran način**

Propis: Zakon o zaštiti na radu, čl. 27. i 28. (N.N. br. 71/14., 118/14., 94/18.)

Propis: Pravilnik o osposobljavanju iz ZNR i polaganju stručnog ispita (N.N. br. 142/21.)

NAPOMENA: *Obveza je propisana za sva radna mjesta; osposobljavanje se provodi kod svakog novog poslodavca*

Rok za osposobljavanje: 60 dana od sklapanja ugovora o radu

➤ **Osposobljavanje povjerenika radnika za obavljanje poslova ZNR**

Propis: Zakon o zaštiti na radu, čl. 71. (N.N. br. 71/14., 118/14., 94/18.)

Propis: Pravilnik o osposobljavanju iz ZNR i polaganju stručnog ispita (N.N. br. 142/21.)

NAPOMENA: *Obveza se odnosi na poslodavce kod kojih su radnici proveli izbore*

Rok za osposobljavanje: odmah po provedenim izborima

➤ **Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći**

Propis: Zakon o zaštiti na radu, čl. 56. (N.N. br. 71/14., 118/14., 94/18.)

Propis: Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (N.N. br. 56/83.)

NAPOMENA: *Na 50 zaposlenih 1 mora biti osposobljen, na svakih dodatnih 50 također po 1; osposobljavanje se provodi kod Crvenog križa RH ili kod specijalista medicine rada; ne vrijedi osposobljavanje provedeno prilikom polaganja vozačkog ispita*

➤ **Osposobljavanje radnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom**

Propis: Zakon o zaštiti od požara, čl. 16. (N.N. br. 92/10., 114/22.)

Propis: Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (N.N. br. 61/94.)

NAPOMENA: *Od obveze osposobljavanja mogu se izuzeti osobe mlađe od 15 godina. a starije od 60 godina (muškarci), odnosno 55 godina (žene) i DVD vatrogasci*